


สำหรับงาน จ้างเหมาปรนนิบัติบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ

ในงาน - โครงการ-.....

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

หน่วยที่ใช้ กสน.รพ.รร.๖

ว.ด.ป	ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ	รวมเป็นเงิน	
		ขอเสนอความต้องการจ้างเหมาปรนนิบัติบำรุงรักษาระบบ เครื่องปรับอากาศ ห้องคลอดและห้องผ่าตัด อาคาร พชรกิตติยาภา ชั้น ๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้					
	๑	- OAU-๐๑,๐๒ PM ๓ เดือนครั้ง ปีละ ๔ ครั้ง ๒ เครื่อง	งาน	๑	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	
	๒	- ห้องคลอด (Labour Room) AHU-๐๑-๐๓ (๓ เดือนครั้ง ปีละ ๔ ครั้ง จำนวน ๓ ห้อง)	งาน	๑	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	
	๓	- ห้องผ่าตัด ๑,๒ และห้องชุดมดลูก (OPERATION THEATER AHU-๐๖-๐๘) (๓ เดือนครั้ง ปีละ ๔ ครั้ง จำนวน ๓ ห้อง)	งาน	๑	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	
	๔	- แผ่นกรองชั้นต้น (PRE FILTER) เปลี่ยนปีละ ๔ ครั้ง ครั้งละ ๘ ตัว	ชุด	๓๒	๑,๔๐๐	๔๔,๘๐๐.๐๐	
	๕	- แผ่นกรองชั้นกลาง (MEDIUM FILTER) เปลี่ยนปีละ ๒ ครั้ง ครั้งละ ๘ ตัว	ชุด	๑๖	๒,๖๐๐	๔๑,๖๐๐.๐๐	
	๖	- แผ่นกรอง HEPA FILTER ๒๔"x๔๘"x๖" CLASS H๑๔ เปลี่ยนปีละ ๑ ครั้ง	ชุด	๑๖	๑๘,๒๐๐	๒๙๑,๒๐๐.๐๐	
		งานตรวจสอบคุณภาพห้องรายปี (Validation Yearly)					
	๗	- ห้องคลอด ๐๑ - ๐๓ (LABOUR ROOM ๐๑-๐๓)	งาน	๑	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	
	๘	- ห้องผ่าตัด ๑,๒ และ ห้องชุดมดลูก (OPERATION THEATER ๐๑-๐๓	งาน	๑	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	
	๙	- ค่ากำจัดขยะติดเชื้อ	รอบ	๔	๒๕,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
		รวม ๙ รายการ เป็นเงิน				๗๓๗,๖๐๐.๐๐	
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				๕๑,๖๓๒.๐๐	
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)				๗๘๙,๒๓๒.๐๐	
		ผู้ประมาณราคา จ.ส.อ.  (สมชาติ อุบลวัฒน์) หน.ช่างเครื่องปรับอากาศและลิฟต์ผยย.รพ.รร.๖					คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ร.อ.  ประธานกรรมการ (ฉัตรชัย พวงทอง) ร.ท.  กรรมการ (ศทาวุฒิ รักสกุล) ร.ต.  กรรมการ (บุญเกื้อ คงดี)